



Управляющая компания
общество с ограниченной ответственностью
"Ремстройкомплекс"
ИНН 6672360582 КПП 667201001

Юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 17
Факт. адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского д. 10, тел.: 383-18-57; факс: 383-18-58
e-mail: rsk.100@mail.ru, www.remstroykompleks.ru

АКТ обследования

г. Екатеринбург

« 14 » февраля 2018 г. 10 25

Комиссия в составе представителей ООО Ремстройкомплекс
Ирина Антонова Н.О. и Намирова А.Н.
в присутствии владельца кв. № 55
Н.В. Срединской

Произвели проверку (обследование)

температуры в помещении
квартиры № 55 (комната-спальня)

Комиссией установлено следующее:

температура наружного воздуха - 12°C
места проживания в квартире не
отоплено
и фактически температура в помещении
№ 4 (комната-спальня 6 кв) составляет
градусов по шкале Цельсия
от 1 до 5
температура фактически составляет
+ 2,2°C

Ирина Антонова Н.О.
Намирова А.Н.
Срединская Н.В.